



**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-¹³⁶/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. április 15.-i soron következő NYÍLT ülésére
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY**

Tárgy: Egészség ház villámvédelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Pásztor László ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Egészségházának korszerűsítése során napcsemek telepítésére kerül sor az épület tetejére.

A telepítés kapcsán megállapításra került, hogy a jelenlegi villámvédelmi rendszer nem tölti be funkcióját, elhasználódott, sérült, korrodált. A levezető sodronyok hozzáérnek az esőcsatornához a sodronyok feszítő-tartószerkezete is cserére szorul.

Az épület és a nagy értékű napcsemek védelme érdekében a villámvédelmi rendszer teljes felújítása halaszthatatlanná vált.

A mellékelt árazatlan költségkírás alapján bekért árajánlatokat mellékeljük.

Badacsonytomaj, 2014. március 31.



Pásztor László
ügyvezető

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Badacsonytomaj, 2014.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

.../2014.(IV.15.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megtárgyalta, az Egészségház villámvédelmének kialakítására vállalkozó árajánlata alapján a szükséges összeget biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

.....

Gy-Vill Kft.

Épületvillamosság, Vagyonvédelem

8258. Badacsonytomaj Hársfa utca 18.

Adósz: 14076899-2-19

Cégszám: 19-09-509803

Tel: 30/9947-465, 30/3855-711

email: gyvillkft@gmail.com

Név: Badacsonytomaj Városüzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft

Cím: 8258. Badacsonytomaj Fő út 14.

A munka leírása:

Egészség ház villámvédelem kialakítása.

Kelt: 2014 év Március hó 12 nap

Készítette: Gyécsek Tamás Norbert

Villamszerelő Mester

Érintésvédelmi, Villámvédelmi

Szabványossági Felülvizsgáló

Készült: Helyszíni felmérés alapján.

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	276.137	170.520
1.3 Építés közvetlen költségei	276.137	170.520
1.4 Közvetlen önköltség összesen	276.137	170.520
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	276.137	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	276.137	
2.4 Anyagigazgatási költség	5.00%	13.807
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		170.520
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		460.464
4.1 ÁFA vetítési alap		460.464
4.2 Áfa	27.00%	124.325
5. A munka ára		584.789

Gy-Vill
Kft.

8258. Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

Adószám: 14076899-2-19

Cégszám: 19-09-509803

Gyécsek Tamás Norbert

Aláírás

201

Badacsonytomaj Kert u. 18.
Villámhárító telepítés

No: 29/20140328/1

Szabó László
✉ Tapolca, Kazinczy tér 17.
☎ 30/9276-244
✉ szabovillany@gmail.com

Tisztelt Pásztor László úr!

Tárgy: Az orvosi rendelő villámvédelmi berendezésének kiépítése.


A kapott árazatlan költségvetés-kiírás alapján és a helyszín megtekintése után szerelési munkálatok elvégzésére a következő árajánlatot adom:

Kivitelezés költsége: 500.704 FT + ÁFA

Az ajánlat nem tartalmazza az áfa-t

Tapolca, 2014. március 28.

Tisztelettel:



SZABÓ LÁSZLÓ

8300 Tapolca, Kazinczy tér 17. A/21.

Tel.: 30/9276-244

Adószám: 54310210-2-39

Banksz. sz.: 10104820-63767161-00000009

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-013-2.1.1-0310301 villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8 szálban 76 m	683,87	594	51.974	45.144
2	71-013-2.2.2-1811070 villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, átfeszítéssel 30 m-ig, 61 - 100 mm ² között 10 m ACSR szabadvezeték sodrony acél-alumínium 70 mm ² 3 db	9.714,56	3.300	29.144	9.900
3	71-013-5.1-0310358 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal JP 2 m-es ALrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 103112 JP betonlábazat 16kg, M 16mm menettel R.sz.: 103101 JP alátétlemez beton lábazathoz R.sz.: 103102 6 db	11.723,63	3.943,5	70.342	23.661
4	71-013-5.2-0522102 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Vezetéktartó 500mm elhelyezése 25 db	3.141,73	1.650	78.543	41.250
5	71-013-5.8-0310381 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) JP leválasztó kapocs R.sz.: 111374 3 db	1.975,98	1.155	5.928	3.465
6	71-013-5.8-0310382 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Végfeszítő 6 db	4.352,95	1.155	26.118	6.930

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-013-5.8-0620094 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, JP Multikapocs felfogóhoz R.sz.:111430 6 db	702,75	1.155	4.217	6.930
8	71-013-5.8-0620096 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, JP Peremkapocs R.sz.:1334 6 db	835,04	1.155	5.010	6.930
9	71-013-5.8-0620098 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, JP Multikapocs R.sz.: 1270 12 db	405,12	1.155	4.861	13.860
10	71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 klt	0	12.450	0	12.450
Munkanem összesen:				276.137	170.520